

ACQUA NON POTABILE

Situazione Igienico Sanitaria delle acque ad uso umano per le sedi in cui è presente il personale di “Information Technology Telecom Italia”

I fatti:

Durante i mesi di maggio e giugno una nostra RLS, ha prelevato dalle diverse sedi dove è presente personale di IT TELECOM ITALIA, dei campioni di acqua, un campione per ogni sede. Successivamente sono stati consegnati ad un laboratorio di analisi chimica certificato dal ministero della salute, per verificare le condizioni di potabilità.

E' emerso che i campioni di acqua, per i parametri riscontrati non rientrano nei limiti di legge, per cui **non può essere destinato al consumo umano.**

Nei campioni: analizzati sono presenti valori che superano quelli massimi consentiti dal D.Lgs n° 31 del 02/02/2001 – G.U. n° 52 del 03/03/2001. Nel particolare è emerso un'alta concentrazione di metalli pesanti e cariche batteriche in sette sedi IT.TI.

Le Analisi

Sedi IT.TI	Metalli pesanti	Valore	Limite	Parametri batteri	Valore	Limite
Estensi	No	0	0	Conteggio colonie batteriche a 36°	15	10
De Francisci	No	0	0	Conteggio colonie batteriche a 36°	21	10
Oriolo Romano 250	No	0	0	Conteggio colonie batteriche a 36°	27	10
Santa Palomba	Zinco Nichel	14,910 23	3000 20	Conteggio colonie batteriche a 36°	26	10
Acilia	No	0	0	Conteggio colonie batteriche a 36°	27	10
Acilia ex Ced	No	0	0	Conteggio colonie batteriche a 36°	16	10
Val Cannuta	No	0	0	Conteggio colonie batteriche a 36°	33	10

Ricordiamo :nuovamente a tutto il personale operante in queste sedi che,in tema di distribuzione di acqua destinata a consumo umano, **si configura la contravvenzione avente natura di reato di pericolo per la salute pubblica**, di cui all' **art.21 d. P.R. del 25 Maggio 1988 n° 236(G.U. n°152 del 30/06/1988)** nel caso in cui, l'acqua priva dei requisiti di idoneità, entri nella disponibilità dell'utente, essendo sufficiente la semplice fornitura ed a prescindere dalla concreta utilizzazione della stessa.

Le Azioni: Abbiamo provveduto ad informare sia il responsabile di IT TELECOM ITALIA che il “SERVIZIO INTERZONALE PROGETTI ABITABILITÀ ACQUE POTABILI” che a breve interverrà direttamente nelle sedi indicate. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dell'attività di bonifica.